



Suwałki, dnia 22.10.2021 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym: „Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na funkcję zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach”

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej W Suwałkach informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

1. Czy istnieje możliwość zamieszczenia na stronie zamawiającego przedmiarów w wersji ath. lub rds. ?

Odpowiedź : Tak. Załączniki w wersji ath. zostały zamieszczone na stronie zamawiającego oraz na stronie miniportalu.

2. W rozdziale VIII pkt 4 SWZ jest zapis, iż Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć zestawienia kosztów. Prosimy o wyjaśnienie jakich kosztów to dotyczy i w jakiej formie ma być to zestawienie.

Odpowiedź : Zamawiający wnosi o złożenie przez Wykonawcę zestawienia kosztów w kwocie netto i brutto zgodnie z załączonymi przedmiarami do przetargu.

3. Według poz. 3.1.1.6 przedmiaru robót budowlanych należy wykonać ramy belkowo-słupowe wg rys. K-8. Proszę o udostępnienie rysunku K-8 gdyż brakuje go w przesłanej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź : rysunek K-8 został udostępniony na stronie zamawiającego oraz na stronie miniportalu.

4. Projekt przewiduje wykonanie windy. Proszę o podanie opisu i parametrów technicznych windy.

Odpowiedź : Dane i parametry uzupełniające windy podajemy zostały zamieszczone na stronie zamawiającego oraz na stronie miniportalu. (zał. Winda)

5. Według zestawienia stolarki współczynnik przenikania ciepła dla okien ma wynosić $U=1,1$ W/m²K. Obecnie wymaganie dotyczące tego parametru mówią, że współczynnik przenikania musi być mniejszy niż 0,9 W/m²K. Proszę o wskazanie odpowiedniej wartości współczynnika U zarówno u stolarki okiennej jak i drzwiowej.

Odpowiedź : $U = 0,9$ W/Km².

D Y R E K T O R

Bożena Łopata

6. Czy wykonanie iniekcji krystalicznej należy wykonać jedynie dla ścian zewnętrznych? Czy trzeba wykonać iniekcję w ścianach wewnętrznych ?

Odpowiedź : Iniekcję krystaliczną należy wykonać we wszystkich ścianach.

7. Czy parapety należy również wykonać w oknach wewnętrznych ?

Odpowiedź : Tak.

8. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej lub innego dokumentu informującego o poziomie wód gruntowych oraz parametrów geologicznych gruntu.

Odpowiedź : Nie.

9. Proszę o wskazanie poziomu antypoślizgowości gresu „G1” według opisu projektu wykonawczego ze str. 29, gdyż istniejący opis jest niespójny i podaje zarazem parametr R10 i R11.

Odpowiedź : R11.

10. Utylizacja eternitu leży po stronie inwestora czy wykonawcy ?

Odpowiedź : Tak, wykonawcy.

DYREKTOR
B. Lepińska
Bożena Łapińska