



Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax (0-87) 5626402,
www.spspoz.pl e-mail: sekretariat@spspoz.pl



Suwałki, dn.6.11.2023r.

Dotyczy: „Serwer 2023”

Znak sprawy: ZP/4/PN/2023

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuje, że w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie 1: *w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem nr ZP/4/PN/2023 zwracam się z pytaniami dotyczącymi części 3 postępowania.*

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymóg minimum 8 gniazd IEC realizowany był poprzez dodanie odpowiedniej listwy zasilającej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza realizacji wymogu minimum 8 gniazd IEC poprzez dodanie odpowiedniej listwy zasilającej. Złącza muszą znajdować się na urządzeniu.

Pytanie 2: *W jakim układzie faz mają być oferowane zasilacze UPS?*

Odpowiedź: Układ faz oferowanych zasilaczy: jednofazowy online.

Pytanie 3: *Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kart SNMP do monitorowania zasilaczy UPS poprzez Ethernet?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia kart SNMP do monitorowania zasilaczy UPS poprzez Ethernet. Zarządzanie urządzeniem oraz komunikacja z serwerami może odbywać się przez kabel USB.

D Y R E K T O R


Bożena Łapińska