


- 1 - Główna szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
- 2 - Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 30x4
- 3 - Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
- 4 - Przewód uziemiający LgY 16 mm²
- 5 - Przewód uziemiający LgY 70 mm²
- 6 - Przewód uziemiający LgY 35 mm²

| | |
|---|---------------------------|
|  <p>P.H.U. "PRO-GRES" Marian Malinowski 16-304 Nowinka, Krusznik 14A tel. 607-732-663 e-mail: mmarian12@wp.pl</p> | |
| Inwestor: Specjalistyczny Psychiatryczny Szpital Pomocnicy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki | |
| Przeznaczenie: Uziemienie stacji transformatorowej | |
| Specjalność: ELEKTRYCZNA | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY |
| Projektant: mgr inż. Marian Malinowski PDL0137/POOE/11 | |
| Sprawdził: mgr inż. Mariusz Ostowski PDL0138/POOE/11 | |
| Data: 04/2015 | Skala: Numer rysunku: E-5 |