



Suwałki, dnia 21.01.2016 r.

SP SPZOZ-XX-261-13-6/2015

**Wszyscy
uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego pn. **„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”**, sprawa: ZP/13/PN/2015.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz precyzuje informacje podane w dokumentacji technicznej.

1. W treści pisma nr SP SPZOZ-XX-261-13-6/2015 z dnia 12.01.2016 r. nie została udzielona odpowiedź na pytanie: W „projekcie technologii medycznej – rzuty 3 kondygnacji” podane zostało rozmieszczenie oraz ilości wyposażenia. Ilości z rzutów nie pokrywają się z ilościami w projekcie. Które informacje są wiążące?” Zostały jedynie wyjaśnione kwestie umieszczone w nawiasach, jako przykłady powyższej sytuacji.

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi lub o podanie ilości poszczególnych elementów wyposażenia z projektu technologii medycznej bez podziału na pomieszczenia.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że „projekt technologii medycznej – rzuty 3 kondygnacji” stanowią integralną część projektu technologii medycznej, lecz w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy rysunkami i projektem decydujące znaczenie ma projekt oraz ostatecznie odpowiedzi na zapytania oferentów zamieszczone na stronie internetowej w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku niejasności co do instalacji i urządzeń sanitarnych w projekcie technologii medycznej decydujące znaczenie ma projekt instalacji sanitarnych.

W przypadku niejasności co do instalacji i urządzeń elektrycznych w projekcie technologii medycznej decydujące znaczenie ma projekt instalacji elektrycznych.

W przypadku niejasności co do pozostałych instalacji i urządzeń w projekcie technologii medycznej decydujące znaczenie ma właściwy projekt branżowy.

Dodatkowo w odpowiedziach na zapytania oferentów Zamawiający podał zbiorczo ilości wyposażenia z projektu technologii medycznej.

2. Zamawiający w odpowiedzi na zapytania 6 z dnia 19.01.2016 r. pkt. 6 omyłkowo podał niewłaściwe wymiary umywalki tj. 120x60/85 i nie określił ilości zlewozmywaków dwukomorowych z ociekaczem.

W związku z tym dokonuje korekty i podaje prawidłowe wymiary umywalki tj. 40x60/85 i ilość zlewozmywaków: szt. 1.

Dodatkowo zmianie ulega parametr technologia wykończenia konstrukcji stalowej parawanu ruchomego i kozetki do badań tj. było: konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolor biały, a po zmianie jest: konstrukcja z rur stalowych chromowanych.

3. W przypadku dostawy i montażu wyposażenia technologicznego i budowlano-instalacyjnego zawartego w projekcie technologii medycznej prosimy o podanie cech i parametrów technicznych wszystkich elementów wyposażenia.

Odpowiedź część 4. Zamawiający wymaga aby cały osprzęt sanitarny był odporny na umyślnie zniszczenie.

Umywalka

Wymiary i ilości zgodnie z projektem.

Umywalka do montażu ściennego, wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia mat, grubość materiału minimum 1 mm. Umywalka bezspoinowa tłoczona z jednego arkusza blachy. Zaokrąglone krawędzie, wandaloodporna.

Umywalka dostosowana do potrzeb użytkowników wózków inwalidzkich.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie i dokonać montażu.

Zlewozmywak i umywalka na szafce

Ilości i wymiary podane w odpowiedzi na zapytania 6 z dnia 19.01.2016 r.

Wykonane ze stali szlachetnej, powierzchnia mat, grubość materiału minimum 1mm; pokrętło korka automatycznego – dot. zlewozmywaka

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie i dokonać montażu.

Miska ustępowa

Wymiary i ilości zgodnie z projektem.

Spłuczka podtynkowa z panelem 2 przyciskowym ze stali szlachetnej, powierzchnia mat.

Wisząca miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych ze stali szlachetnej, powierzchnia mat, grubość materiału minimum 1,5 mm. wandaloodporna, maskowane mocowanie.

Odływ poziomy tylny z syfonem ze stali szlachetnej. Siedzisko zaokrąglone ze wszystkich stron.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie i dokonać montażu.

Pisuar ścienny

Wymiary i ilości zgodnie z projektem.

Muszla ze stali szlachetnej, powierzchnia mat, grubość materiału minimum 1 mm. owalny kształt muszli, wandaloodporny. Głowica spłukująca ze stali szlachetnej. Obudowa całkowicie zamknięta. Odpływ poziomy tylny.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie i dokonać montażu.

Pozostałe elementy wyposażenia zostały opisane w SIWZ, należy je dostarczyć i dokonać montażu zgodnie z projektem.

Wszystkie opisy elementów wyposażenia w SIWZ i w odpowiedziach na zapytania oferentów zamieszczonych na stronie internetowej w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, należy traktować jako określenie minimalnych parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę wyposażenia o parametrach równoważnych lub wyższych od opisywanych. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

DYREKTOR

Bożena Łapińska
Bożena Łapińska